

# SISTEMI DI GUAINE SPIRALATE E ACCESSORI SPIRAL PVC CONDUIT SYSTEMS AND ACCESSORIES

## RACCORDO GIREVOLE "MATUFLESS" / "MATUFLESS" REVOLVING FITTING

### Tipo RGP - Passo PG - IP65 RGP type - PG Pitch - IP65

**Norme di riferimento:** EN50086-1.

**Colore:** Grigio RAL 7035.

Raccordo completo di controdata.

Consente il fissaggio della Guaina a Cassette, Quadri, Motori, ecc..

**Resistenza al fuoco:** Glow Wire Test 750° C (Norma IEC 695-2-1).

**Recuperabili:** si possono smontare ruotandoli in senso antiorario e la guaina in senso orario.

Il diametro nominale corrisponde al diametro interno minimo del sistema.

**Temperatura d'impiego in condizioni statiche:** - 10° C + 65° C.





Codice	Ø nominale mm	Filetto PG	Ø interno mm	kg/Pz.	Conf. Pz.
4110151	8	7	6	0,008	50
4110152	10	7	8	0,010	50
4110153	10	9	8	0,009	50
4110154	12	9	10	0,011	50
4110155	12	11	10	0,012	50
4110156	12	13,5	10	0,011	50
4110157	14	11	12	0,012	50
4110158	14	13,5	12	0,013	50
4110159	16	13,5	14	0,014	50
4110160	16	16	14	0,015	50
4110161	20	16	18	0,019	25
4110162	20	21	18	0,020	25
4110163	22	21	20	0,022	25
4110164	25	29	23	0,032	25
4110165	28	29	26	0,035	25
4110166	32	36	30	0,045	10
4110167	35	36	33	0,051	10
4110168	40	42	38	0,064	10
4110169	50	48	48	0,076	10

## RAPPORTO DI PROVA IMQ / IMQ TEST REPORT

### Istituto del Marchio di Qualità

Il sistema di guaine e raccordi "MATUFLESS" è stato sottoposto alle prove di laboratorio dell'Istituto del Marchio di Qualità con esito positivo.

I risultati delle prove sono contenuti nella "Relazione n° 02SC00053".

IMQ	
<b>TEST REPORT</b> Conduit systems for cable management Particular requirements for flexible conduit systems	
<b>Report</b>	
Reference No.:	02SC00053
Tested by (+ signature):	T. Mongelli 
Approved by (+ signature):	S. Saracino 
Date of issue:	2002/10/14
Contents:	10 pages and 4 Annexes
	Total pages 15
<b>Testing laboratory</b>	
Name:	IMQ - S.p.A.
Address:	I - 20138 Milano - Via Quintilano, 43
Testing location:	as above
<b>Client</b>	
Name:	Sati Italia SpA
Address:	Via Ferrero, 10 - 10090 Cascine Vica - Rivoli (TO) I
<b>Test specification</b>	
Standard:	EN 50 086-2-3-95 + A11:1998 (see also EN 50 086-1-93)
Test procedure:	N.A.
Procedure deviation:	N.A.
Non-standard test method:	N.A.
<b>Test Report Form/blank test report</b>	
Test Report Form No.:	N.A.
TRF originator:	N.A.
Master TRF:	N.A.
<b>Test item</b>	
Description:	Flexible conduit systems
Trademark:	sati
Model and/or type reference:	matufless
Manufacturer:	Sati Italia SpA, Via Monviso, 5 - 27010 Sizzano (PV) I
Rating(s):	8-10-12-14-16-20-22-25-28-32-35-40-50mm